

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (4232) 239452, факс: (4232) 254192
E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru, http://www.dvost.gosnadzor.ru

г. Находка, Приморский край
место составления акта

20 ноября 2019 года
дата составления акта
10-00
время составления акта

ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-815

692928, Приморский край, г. Находка, Озёрный бульвар, 3
место проведения проверки

На основании: распоряжения № Р-А74-815 от 30.10.2019 г. года ДВУ Ростехнадзора

Предписание составлено: Ванakov Александр Викторович
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора
по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора

должность лица выдавшего предписание
по результату проведённой **внеплановой выездной** проверки
общей продолжительностью 4 рабочих дня в период с 06 по 20 ноября 2019 года
по адресу: 692928, Приморский край, г. Находка, Озёрный бульвар, 3
дата, место проведённой проверки

в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка детский сад №58» г. Находка, ИНН 2508018499, ОГРН 1022500712024.

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица,

Место нахождения:

692928, Приморский край, г. Находка, Озёрный бульвар, 3

Место осуществления деятельности:

692928, Приморский край, г. Находка, Озёрный бульвар, 3

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства

На основании

- части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
- в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №783;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года;
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002 года;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от **20.11.2019 г. №А-А74-815** нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации,
Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушений
1.	Не проведено техническое освидетельствование электропроводок и электрооборудования, у которых истёк установленный нормативно-технической документацией срок службы, с целью установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации в соответствии с действующими требованиями правил устройства электроустановок.	ПТЭЭП 1.6.7	30.11.2021 г.
2.	Не проведена модернизация и реконструкция оборудования электроустановок, для которых изменились требования к устройству, условиям работы (электропроводка).	ПТЭЭП 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4	30.11.2021 г.
3.	Отсутствует акт разграничения электрических сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергоснабжающей организацией (обновить).	ПТЭЭП 1.8.1.	30.11.2021 г.
4.	Отсутствует генеральный план предприятия с нанесёнными зданиями, сооружениями, электротехническими коммуникациями кабельными линиями, воздушными линиями, заземляющими устройствами (доработать план, нанести недостающие электротехнические коммуникации).	ПТЭЭП 1.8.1,	30.11.2020 г.
5.	Отсутствует схема электрическая принципиальная сетей 0,4 кВ электроснабжения соответствующая фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5, 1.8.9. ПУЭ 4.1.3	30.11.2020 г.
6.	Не выполнены испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок (измерение сопротивления изоляции электроплит и нагревательного оборудования пищеблока 1 раз в год).	ПТЭЭП 1.8.1, 3.6, прил. таб. 37	30.11.2020 г.
7.	Прокладка провода СИП в ВРУ 0,4 кВ выполнена с нарушением условий прокладки и условий применения провода.	ПУЭ 2.1.34, 2.1.33, 2.1.48, 2.1.59, 2.4.60,	30.11.2020 г.
8.	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки (ВРУ 0,4 кВ).	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 3.1.7.	30.11.2020 г. <i>выполнено в ходе проверки. [подпись]</i>
9.	Не выполнено цветовое обозначение отдельных изолированных проводников: нулевой рабочий – голубым (синим) цветом, нулевой защитный – чередующимися продольными полосами жёлтого и зелёного цветов (ВРУ 0,4 кВ, учёт).	ПУЭ 4.1.5, 1.1.28, 1.1.29	30.11.2021 г. <i>выполнено в ходе проверки. [подпись]</i>
10.	Подключение защитных проводников (нулевые рабочие, нулевые защитные) в сетях с заземлённой нейтралью, выполнено более одного проводника под отдельный контактный зажим (ВРУ 0,4 кВ).	ПУЭ 6.1.44, 1.7.119	30.11.2020 г. <i>выполнено в ходе проверки. [подпись]</i>
11.	Линии групповой сети, прокладываемые от распределительных щитов до штепсельных розеток и стационарных электроприёмников, выполнены двухпроводными.	ПУЭ 7.1.36, 1.7.132	30.11.2021 г.
12.	Штепсельные розетки для переносных электроприёмников, применены без защитного контакта для присоединения РЕ проводника.	ПУЭ 6.6.24	30.11.2021 г.
13.	Цепи штепсельных розеток расположенных в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (пищеблок, моечные в группах).	ПУЭ 1.7.151, 7.1.48, 7.1.79	30.11.2021 г.
14.	Ввод кабеля в распределительное устройство выполнен с	ПУЭ 4.1.22,	30.11.2021 г.

нарушением степени защиты оболочки, разделка кабеля выполнена вне распределительного щита (кабель в моечную группы на 2 этаже).	4.1.26.	
---	---------	--

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресу: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. (4236) 620580, 621317, E-mail: a.vanakov@dvost.gosnadzor.ru

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская, 165, тел. (4232) 269593) либо в суд.

Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, предупрежден, с предписанием ознакомлен, предписание получил

заведующий МБДОУ «ЦРР детский сад № 58» г. Находка




Соколова Тамара Акимовна

(Handwritten signature)

подпись

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю

(Handwritten signature)
подпись, штамп



Сведения о порядке направления в адрес юридического лица: РПО № _____ от _____ 2019 г.

Сведения об отказе в получении законного предписания: _____ подпись _____ должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора

_____ подпись уполномоченного должностного лица проводившего (их) проверку